

**EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 016/2018**

**OBJETO:** REFORMA DO AMBULATÓRIO (TÉRREO) DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO DO 4º PAVIMENTO - UTI E 6º PAVIMENTO – INTERNAÇÃO ONCOLÓGICA DO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO.

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

*Em resposta aos questionamentos referente ao Edital de Licitação, que tem por objetivo a reforma de quatro pavimentos do Hospital da Criança Santo Antônio, que são:*

1. *Qual é o pé direito livre de cada andar?*

**RESPOSTAS:**

Diante dos questionamentos esclarecemos que:

- 1) Pé direito livre conforme projetos existentes:
  - Térreo – 2,01m
  - 4ºpav. – 3,60m
  - 6ºpav. – 3,60m

Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2019.